

Untersuchungsbefund Nr. 0790/2/21

vom 20.02.2021 /gie

Auftraggeber: Machulez Transport GmbH
Neue Industriestraße 5
27472 Cuxhaven

Auftrag vom: 11.01.2021 des Baustoffüberwachungs- und
Zertifizierungsverband Nord (BÜV Nord) e.V

Mitglieds-Nr. 110.01 K

Auftragssache: **Untersuchung von Betonzuschlag**
nach DIN EN 12620 „Gesteinskörnungen für Beton“
- Umfang siehe folgende Seite -

Werk: Cuxhaven

Herkunft: Cuxhaven

Lieferkörnungen: Kies 8/16

Probenahme: am 11.01.2021 durch Herrn Gross, asphalt-labor, im Beisein
von Frau Kröhnke, Fa. Machulez

Entnahmestelle: Halde

Der Untersuchungsbefund umfasst 2 Seiten

1. Untersuchungen nach DIN EN 12620**1.1 Leichtgewichtige organische Verunreinigungen**

Prüfverfahren: DIN EN 1744-1, Abschnitt 14.2

Lieferkörnungen	mm	8/16	-	-	-	-	-
Leichtgewichtige Bestandteile m_{LPC}	M.-%	< 0,01	-	-	-	-	-
Kategorie		-	-	-	-	-	-

a s p h a l t - l a b o r**Arno J. Hinrichsen GmbH & Co.**


Dipl.-Ing. Lütjhe
Prüfstellenleitung



Dipl.-Ing. Lobach
Sachbearbeiter